

COMUNE DI SALERNO

COMMITTENTE : INTESA IMMOBILIARE SRL


**Oggetto: INTERVENTO EDIFICATORIO IN AREA PUA-
COMPARTO CR26**

NOTA INTEGRATIVA

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2019,

**LE NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE
DERIVANTE DAL GAS RADON IN AMBIENTE CONFINATO CHIUSO**

Geologo
Dott.ssa Daniela Viappiani



Comune di Salerno
Prot E N.0240230 26/10/2023 16:45
Cla: 10.1



20230240230000

Geologo Daniela Viappiani
Via Fiume 68 - 84129 Salerno
cell. 3927612677
geoviappiani@pec.epap.it

Salerno, 11.10.2023

L'avvocato Roberto Aversa legale rappresentate della società Intesa Immobiliare srl ha conferito incarico alla scrivente geologo Daniela Viappiani di redigere la relazione geologica a corredo di un intervento edificatorio in area PUA di un complesso residenziale in luogo dei manufatti esistenti che sono già oggetto di demolizione. L'area è stata oggetto di indagini geognostiche in sito e studio geologico condotto dalla scrivente nel quale sono illustrati i caratteri geologici del contesto in cui è inserito il sito di intervento e descritto l'assetto stratigrafico geotecnico e geofisico dei terreni del sottosuolo. Pertanto rimandando gli approfondimenti su tali aspetti allo specifico elaborato geologico citato la presente nota è ad integrazione degli aspetti riguardanti *"le norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso"*, Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13. pubblicata su bollettino ufficiale della Regione Campania n.40 del 15 luglio 2019.

In base a quanto disposto all' art 3 della citata legge e a quanto riportato nel vigente PNR in attesa di aggiornamento, si ritiene che in prima analisi i terreni che costituiscono il sottosuolo dell'area edificatoria, per le litologie prevalenti rappresentate da **depositi alluvionali sabbioso limosi e sabbioso ghiaiosi**, non abbiano caratteristiche tali da contenere concentrazioni di gas Radon oltre i limiti consentiti dalla normativa nazionale. I locali interrati saranno adibiti per lo più a parcheggio per i quali potrà essere valutata la necessità di eseguire opportune misurazioni, così come previsto dall'attuale normativa, per i quali sarà cura della Committenza affidare preciso incarico .

Salerno, 11.10.2023

Geologo
Dott.ssa Daniela Viappiani

